



**Scheda dati per impianto di preselezione e biostabilizzazione di Atella
RESOCONTO MESE DI MARZO**

Quantitativi in ingresso all'impianto		Risultati gestione				Giacenza	
Provenienza		reselezione (diametro 80 mm)		Biostabilizzazione		CALO DA LAV	
Denominazione comune o stazione di trasferimento	ton	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Ingresso ton	Uscita ton	ton	%
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE ATELLA		0,00	0,00	1258,06	701,26	556,80	44,26%
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOTTOVAGLIO			1258,06			0,00	
IMPIANTO DI PRESELEZIONE ATELLA SOPRAVAGLIO		998,89				0,00	
IMPIANTO DI PRESELEZIONE VENOSA BIOSTABILIZZATO					158,89		
COMUNE DI ABRIOIA	8,21						
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	22,02						
COMUNE DI ANZI	30,09						
COMUNE DI ATELLA	109,32						
COMUNE DI AVIGLIANO	120,42						
COMUNE DI BALVANO	17,80						
COMUNE DI BARAGIANO	17,96						
COMUNE DI BARILE	0,00						
COMUNE DI BELLA	75,96						
COMUNE DI BRIENZA	23,38						
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	20,53						
COMUNE DI CASTELGRANDE	10,73						
COMUNE DI CASTELMEZZANO	19,35						
COMUNE DI FILIANO	16,31						
COMUNE DI GINESTRA	7,86						
COMUNE DI LAURENZANA	0,00						
COMUNE DI MURO LUCANO	16,41						
COMUNE DI PESCOPIAGANO	44,99						
COMUNE DI PICERNO	48,23						
COMUNE DI PIETRAGALLA	33,19						
COMUNE DI PIETRAPERTOSA	22,10						
COMUNE DI POTENZA - ACTA	967,76						
COMUNE DI RAPONE	13,36						
COMUNE DI RIONERO	252,46						
COMUNE DI RIPACANDIDA	39,21						
COMUNE DI RUOTI	35,78						
COMUNE DI RUVO DEL MONTE	6,55						
COMUNE DI SAN FELE	55,13						
COMUNE DI SASSO DI CASTALDA	10,42						
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	19,08						
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	18,50						
COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA	16,57						
COMUNE DI TITO	56,04						
COMUNE DI TRIVIGNO	10,20						
COMUNE DI VAGLIO DI BASILICATA	67,93						
COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	23,10						

Totale	2256,95
giacenza mese marzo per nastro rotto	
lavorati in preselezione	
TOTALI IN INGRESSO	2256,95

998,89	1258,06	1258,06	860,15	556,80	
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

Destinazione rifiuti in uscita					
Impianto di PRESELEZIONE ATELLA E DI BIOSTABILIZZAZIONE	Sopravaglio ton	Sottovaglio ton	Biostabilizzato ton	tritovagliato ton	Totale ton
CALO DA LAVORAZIONE E PERCOLATO	0,00	1258,06	556,80	0,00	556,80
CONFERIMENTO A N.E.S. A RECUPERO	998,89	0,00	0,00	0,00	998,89
IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE	0,00	1258,06	860,15	0,00	0,00
VASCA ATELLA (abbancati sopravaglio e biostabilizzato)	0,00	0,00	860,15	0,00	860,15
					2415,84

PRODUZIONE DI PERCOLATO VASCA B1 E B2 E BIOSTAB.					615,38
--	--	--	--	--	---------------

Referente Tecnico Aziendale - Rocco Bilancia - email piattaforma@amautility.it

FIRMA:

AMA S.r.l.
C.so Papa G. XXIII, 7
85020 ATELLA (PZ)
P.IVA 01935420768